

545 E Algonquin Road, Suite H Arlington Heights, IL 60005 USA

Telephone: 847-439-5667 intertek.com

Public Notice ID: Page 1 of 2

e ID: 2025-100

### Revised:

# **Misrepresentation of Intertek Certified Product**

30-Oct-25

### **Transfer Switch model 102007**

| Notification Type:  | Misuse of Certification Mark |
|---------------------|------------------------------|
| Certification Type: | ETL Listed - US and Canada   |

#### Notification

Published:

Intertek notifies consumers, retailers and distributors that we have been notified by the applicant that the products identified below have been misrepresented as Intertek Certified. / Intertek informe les consommateurs, les détaillants et les distributeurs que nous avons été avisés par le demandeur que les produits identifiés ci-dessous ont été mal représentés comme étant certifiés Intertek.

### **Company Identification**

Champion Power Equipment, Inc.

#### **Product Identification**

A misrepresentation of certified product Champion Power Equipment, Transfer Switch Model 102007 with certification mark cETLus using control number 4010077. The product is not intended for use as a service entrance application and is not certified or labeled to CSA C22.2 No. 0.19. Product photo and label on Page 2.

Il s'agit d'une fausse représentation du produit certifié Champion Power Equipment, commutateur de transfert modèle 102007, portant la marque de certification cETLus et utilisant le numéro de contrôle 4010077. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé comme entrée de service et n'est ni certifié ni étiqueté selon la norme CSA C22.2 n° 0.19. Photo et étiquette du produit en page 2.

#### **Hazard Involved**

The product is not intended for use as a service entrance application and is not certified or labeled to CSA C22.2 No. 0.19.

Le produit n'est pas destiné à être utilisé comme application d'entrée de service et n'est pas certifié ou étiqueté selon la norme CSA C22.2 n° 0.19.

#### What To Do

Use should be immediately discontinued and return to the point of purchase. Distributors and retailers should discontinue sales and return inventories to their suppliers. / L'utilisation doit être immédiatement interrompue et revenir au point d'achat. Les distributeurs et les détaillants doivent cesser les ventes et retourner les inventaires à leurs fournisseurs.



Published: Revised:

October 30, 2025

## Photos and Images / Photos et images



545 E Algonquin Road, Suite H Arlington Heights, IL 60005 USA

Telephone: 847-439-5667

intertek.com

Public Notice ID:

2025-100

Page 2 of 2



